

| Kennwerte | deltaSchwank | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 310U | 320U | 625U | 635U | 950U | 1260U |
| Nennwärmebelastung [kW] @ Hi | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 48,0 | 58,0 |
| Mindestwärmebelastung [kW] @ Hi | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 17,5 | 25,0 | 29,0 |
| prozentuale Absenkung minimale Wärmebelastung [%] | 25% | 50% | 50% | 50% | 48% | 50% |
| $\eta_{\text{Thermisch}}$ [%] @ Hs Nennwärmebelastung | 86,8% | 83,2% | 83,0% | 80,9% | 82,3% | 83,1% |
| $\eta_{\text{Thermisch}}$ [%] @ Hs Mindestwärmebelastung | 87,2% | 86,8% | 85,9% | 84,4% | 84,6% | 85,8% |
| Strahlungsfaktor RF_{nom} [%] @ Hi Nennwärmebelastung | 80,6% | 78,1% | 80,3% | 78,6% | 83,7% | 80,9% |
| Strahlungsfaktor RF_{nom} [%] @ Hi Mindestwärmebelastung | 80,9% | 80,6% | 82,2% | 83,2% | 82,0% | 83,4% |
| Hilfsstromverbrauch e_{max} [kW] Nennwärmebelastung | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | 0,29 |
| Hilfsstromverbrauch e_{max} [kW] Mindestwärmebelastung | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
| Regelung Wärmebelastung | modulierend | modulierend | modulierend | modulierend | modulierend | modulierend |
| NOx-Emissionen @ Hs [mg/kWh] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| saisonale Energieeffizienz [%] | 98,2% | 99,0% | 98,9% | 97,4% | 97,6% | 99,0% |

Hi= Heizwert
Hs= Brennwert

saisonale Energieeffizienz
Baureihe deltaSchwank

Status: April 2018