

Kennwerte	supraSchwank													
	6/1	6/M	10/1	10/M	15/1	15/M	20/1	20/M	30/1	30/M	40/1	40/M	40XL/1	40XL/M
Nennwärmebelastung [kW] @ Hi	4,6	4,6	7,7	7,7	11,5	11,5	15,4	15,4	23,1	23,1	30,8	30,8	30,8	30,8
Mindestwärmebelastung [kW] @ Hi	/	2,8	/	4,6	/	6,9	/	9,2	/	13,9	/	18,5	/	18,5
prozentuale Absenkung minimale Wärmebelastung [%]	/	40%	/	40%	/	40%	/	40%	/	40%	/	40%	/	40%
$\eta_{\text{Thermisch}}$ [%] @ Hs Nennwärmebelastung	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%	85,6%
$\eta_{\text{Thermisch}}$ [%] @ Hs Mindestwärmebelastung	/	85,6%	/	85,6%	/	85,6%	/	85,6%	/	85,6%	/	85,6%	/	85,6%
Strahlungsfaktor RF_{nom} [%] @ Hi Nennwärmebelastung	75,2%	72,9%	76,3%	74,0%	77,1%	74,7%	79,2%	76,7%	80,9%	78,4%	79,0%	76,6%	79,2%	76,7%
Strahlungsfaktor RF_{nom} [%] @ Hi Mindestwärmebelastung	/	76,7%	/	77,8%	/	78,6%	/	80,7%	/	82,4%	/	80,5%	/	80,7%
Hilfsstromverbrauch $e_{\text{l,max}}$ [kW] Nennwärmebelastung	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03
Hilfsstromverbrauch $e_{\text{l,max}}$ [kW] Mindestwärmebelastung	/	0,02	/	0,02	/	0,02	/	0,02	/	0,02	/	0,02	/	0,02
Regelung Wärmebelastung	einstufig	modulierend	einstufig	modulierend	einstufig	modulierend	einstufig	modulierend	einstufig	modulierend	einstufig	modulierend	einstufig	modulierend
NOx-Emissionen @ Hs [mg/kWh]	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
saisonale Energieeffizienz [%]	90,6%	95,9%	91,5%	96,8%	92,0%	97,4%	93,0%	98,4%	93,8%	99,1%	93,0%	98,4%	93,1%	98,5%

Hi= Heizwert
Hs= Brennwert